



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle – gbd Lab GmbH

Rapporto di prova / Prüfbericht

Forze di manovra secondo EN 12046-1

Bedienkräfte nach EN 12046-1

Permeabilità all'aria secondo EN 1026

Luftdurchlässigkeit nach EN 1026

Tenuta all'acqua secondo EN 1027

Schlagregendichtheit nach EN 1027

Resistenza al carico del vento secondo EN 12211

Windwiderstandsfähigkeit nach EN 12211

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza secondo EN 14351-1

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen nach EN 14351-1

Richiedente Auftraggeber	Falegnameria Muraro di Muraro G. & Figli s.n.c.	Indirizzo Adresse	Via A.De Gasperi, 8 IT-36040 Brendola
------------------------------------	--	-----------------------------	--

Tipologia Bezeichnung	Finestra anta battente / anta ribalta a due ante 2-flg. Dreh-/Dreh-Kipp-Fenster	Denominazione prodotto Identifikation	Finestra legno-alluminio
Materiale telaio Rahmenmaterial	Legno-alluminio Holz-Alu	Dimensioni Abmessungen	Larghezza / Breite 1540 mm Altezza / Höhe 1520 mm

Norma prodotto Produktnorm	Finestre e porte Fenster und Türen	EN 14351-1
Valutazione Einstufung	Forze di manovra Bedienkräfte	EN 13115 1
	Permeabilità all'aria (valore medio) Luftdurchlässigkeit (Mittelwert)	EN 14351-1 4
	Tenuta all'acqua Schlagregendichtheit	EN 12208 E1500
	Resistenza al carico del vento Widerstandsfähigkeit bei Windlast	EN 12210 C5
	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	EN 14351-1 Conforme Konform

gbd LAB

Akkr. Prüf- und Inspektionsstelle
gbd Lab GmbH www.gbd.at
Steinebach 13a A-8650 Dornbirn

Questa pagina può essere usata come rapporto breve. Tutti i diritti e le informazioni contenuti in questo rapporto di prova sono riservati. Pubblicazioni e divulgazioni a terzi sono vietati se non espressamente autorizzati.
Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten.

Modello 01i / Vorlage 01i